



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate Registration No.

Nomor registrasi sertifikat **622210205**

PT IAPMO Group Indonesia certifies:

Company Name and Address

Nama dan Alamat Perusahaan

PT. Wahana Duta Jaya Rucika

Jalan Raya Imam Bonjol KM. 26.2, Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

Scope of Product

Ruang Lingkup Produk

HDPE Pipes for Drinking Water

Pipa HDPE untuk air minum

Type

Tipe

Attached

Terlampir

Brand

Merek

RUCIKA

Test Report No

Nomor Laporan Hasil Uji

030-23015

Test Specification

Spesifikasi Pengujian

ASTM G21 – Antifungal Test

Conditions of assessment

Kondisi penilaian

The sample of RUCIKA HDPE pipe showed a rating of 0 which means that no growth was detected after 4 weeks of incubation.

Sampel pipa HDPE Rucika menunjukkan peringkat 0 yang berarti tidak ada pertumbuhan terdeteksi setelah 4 minggu inkubasi.

This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements of above mentioned test specification.

Ini untuk menyatakan bahwa sampel uji sesuai dengan persyaratan spesifikasi uji yang disebutkan di atas.

The Certificate refers and valid only to the above mentioned test report and scope of product and type.

Sertifikat ini merujuk dan berlaku hanya untuk laporan pengujian dan ruang lingkup produk dan jenis yang disebutkan di atas.

The Certificate is valid until December 03, 2026

Sertifikat berlaku hingga 03 Desember 2026

The factory/manufacturer site is subject to annual surveillance audit with the due date for all future audits is 04 August.

Audit survailen akan dilaksanakan setiap tahun dengan batas waktu audit berikutnya adalah 04 Agustus.

Hadi Prayitno

Certification Manager



Cikarang, December 04, 2023

PT. IAPMO GROUP Indonesia

PT. IAPMO Group Indonesia

Jl. Kapuk Timur Blok F23 No. 11 AA, Lippo Cikarang, Delta Silicon III,

Bekasi 17750, Jawa Barat – Indonesia

Ph : +62 21 89911467, Fax: +62 21 89911468, Email: info@iapmoindonesia.org



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Appendix 1 of 1
Lampiran 1 dari 1

No. 622210205

Type / Tipe	Product Description / Deskripsi Produk
PN 6 SDR 26 20 – 1000 mm	HDPE Pipes for Drinking Water <i>Pipa HDPE untuk air minum</i>
PN 8 SDR 21 20 – 1000 mm	
PN 10 SDR 17 20 – 1000 mm	
PN 12, 5 SDR 13,6 20 – 1000 mm	
PN 16 SDR 11 20 – 1000 mm	
PN 20 SDR 9 20 – 1000 mm	